

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Каратузскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662850, с. Каратузское, ул. Колхозная, 70, тел. 8(39137) 21-2-79 (pc54@mchskrsk.ru)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписания №64/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Сагайский детский сад «Улыбка»

ИНН-2419004663, ОГРН-1022400877290

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Каратузского района по пожарному надзору В.В. Иванова от «26» октября 2018 года № 64, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «01» ноября 2018 года до 17 ч. 00 мин. «29» ноября 2018 года проведена плановая выездная проверка: главным государственным инспектором Каратузского района по пожарному надзору Ивановым Вячеславом Витальевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

объекта защиты - муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Сагайский детский сад «Улыбка», расположенного по адресу: Красноярский край, Каратузский район с. Сагайское, ул. Парковая, 8.

Совместно с заведующей МБДОУ Сагайский детский сад «Улыбка» Дурновцевой Л.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности |
|--------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 64/1/1 | В здании детского сада дверь между помещением электрощитовой | Таблица-24(2). СП 4.13130.2013 | 01.08.2019 г. |

| | | | |
|--------|--|-------------------------|---------------|
| | (трансформаторной) и коридором детского сада, разделяющая данные корпуса по функциональному назначению, имеет предел огнестойкости менее EI60. | | |
| 64/1/2 | В подвальном помещении здания детского сада отсутствует автоматическая система пожарной сигнализации | ст.83 (2), п.61 (3). | 01.08.2019 г. |
| 64/1/3 | План эвакуации в случае пожара, расположенные на основных путях эвакуации из старшей и младшей групп, не соответствует ГОСТу | п.7 (3) | 01.08.2019 г |

| | |
|--|--|
| Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | |
| 1. | Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». |
| 2. | Федеральный закон от 04.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 3. | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме». |
| 4. | СП 4.13130.2013 |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

